

質問事項回答書

業務名：射水市民病院空調等更新事業

No	質問事項	回答
1	建築・電気・設備の竣工図を公開いただくことは可能でしょうか。	竣工図の公開は可能です。 紙ベースでの資料となりますので、当院で確認いただくか、カメラ等での記録をお願いします。
2	更新工事中は空調機器の使用はできませんがよろしいでしょうか。	可能な限り、空調機器の使用がない中間期（4月～5月、10月～11月）での工事の施工をお願いします。
3	熱交換器（ベルテクノ）の型番が記載ありません。ご教示願います。	機器に型番の附番がありません。 現場での確認をお願いします。
4	既存の機器及び配管のアスベスト含有に関する資料をご提示いただけますでしょうか。	アスベスト含有に関する資料はありません。 アスベストが含有されていた場合は、市で別途対応いたします。
5	現場調査は可能でしょうか。	現場調査は可能です。 調査日については、担当と調整をお願いします。
6	射水市に登録のある事業所は電気工事業・管工事業のいずれかの許可しかありませんが、他事業所にはいずれも許可があります。入札参加は可能でしょうか。	電気工事業・管工事業のいずれかの許可しかない事業者である場合は、要件を満たす事業者でグループを構成して応募をお願いします。